

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA

odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

Č.J.: SU/54556-18/ 15484-2018/Bar

Ve Slavkově u Brna dne 28.07.2018

Veřejná vyhláška Územní rozhodnutí

č. 66/2018

Dne 14.05.2018 podala společnost E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, zast. MOPRE s.r.o., IČO 28323700, Břest 79, 768 23 Břest (dále jen „žadatel“) žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Vážany nad Litavou, kabel NN Hložek na pozemcích parc. č. 142, 171, 1781 v kat. území Vážany nad Litavou.

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení o umístění stavby (dále jen „územní řízení“) přezkoumal podle ustanovení § 84 až 92 stavebního zákona, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení a podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění vydává

rozhodnutí o umístění stavby

Vážany nad Litavou, kabel NN Hložek (dále jen „záměr“)

na pozemcích parc. č. 142 (ostatní plocha), 171 (zahrada), 1781 (ostatní plocha) v kat. území Vážany nad Litavou.

Popis a účel záměru

Předmětem stavby je připojení nového odběrného místa k distribuční síti E.ON na základě žádosti o připojení pozemku parc. č. 171 v Obci Vážany nad Litavou. Nové vedení NN je řešeno jako podzemní, je dodržena ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení).

Ze stávajícího holého nadzemního vedení NN AlFe 3x50 na podpěrném bodu č. 139 na pozemku parc. č. 142 bude přes novou rozpojovací skříň na sloupu SV101/NS vyvedeno nové kabelové vedení NN NAYY-J 4x150 a to otevřeným výkopem cca 1 m, překopem místní komunikace cca 5 m a dále chodníkem cca 75 m podél rodinných domů. Vodovodní šachta pro rodinný dům č.p. 31 bude obejita překopem komunikace cca 3 m. Vedení bude pokračovat otevřeným výkopem cca 83 m v zeleném pásu podél komunikace parc. č. 142, a dále bude pokračovat podél oplocení zahrad na pozemek parc. č. 1781 až k pozemku parc. č. 171 v kat. území Vážany nad Litavou. Vedení bude ukončeno v nové pojistkové skříně v pilíři SS100/NK zapuštěné do zdi zahrady na pozemku parc. č. 171 v kat. území Vážany nad Litavou. Vedení bude v zelených pásech umístěno v kabelové chráničce Duoflex 110. V místech křížení sítí plynu a sdělovacího vedení pak ve žlabech. Délka trasy nového kabelového vedení NN činí cca 164 m.

Výkopy pro kabely budou prováděny ručně s ohledem na ostatní uložení IS. Výkopy musí být do doby zahrnutí zajištěny tak, aby nedošlo k úrazu osob, což zajistí zábrany proti pádu osob.

Stanoví podmínky pro umístění záměru

1. Stavba bude umístěna na pozemcích na pozemcích **parc. č. 142, 171, 1781** v kat. území **Vážany nad Litavou**, jak je zakresleno v koordinačním situačním výkresu v měřítku 1:500.
2. Napojení na komunikaci: není řešeno, pro dopravu materiálu a příjezd montážních mechanizmů se použije stávající místní komunikace pozemky parc. č. 142 a 1781 v kat. území Vážany nad Litavou.
3. Napojení na inženýrské sítě: záměr nevyžaduje napojení na jiné sítě; kabel NN bude napojen na stávající nadzemní vedení NN na stávajícím podpěrném bodě č. 139 přes novou rozpojovací skříň SV101/NS na sloupu.
4. Budou dodrženy požadavky vyplývající z ochranných pásem a chráněných území.
5. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem.
6. Při realizaci stavby nutno respektovat stavební zákon a prováděcí vyhlášky.
7. Investor si zajistí vytyčení podzemních vedení a inženýrských sítí od správců jednotlivých sítí přímo v terénu a dodrží podmínky správců jednotlivých sítí.
8. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v územním řízení.
9. **Budou dodrženy podmínky koordinovaného stanoviska Městského úřadu Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, oddělení životního prostředí, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna, které bylo vydáno dne 09.05.2018 pod č.j.: SU/36641-18/ 255-2018/KAM /výtah ze stanoviska/**

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 18 odst. 1:

- Při souběhu vedení NN s vodovodem pro veřejnou potřebu je nutno zabezpečit ochranu vodovodu pro veřejnou potřebu v souladu s ustanovením § 23 (ochranná pásma vodních řadů a kanalizačních stok) zákona o vodovodech a kanalizacích. Stavby, zemní práce, umisťovat konstrukce a zařízení, atd. v ochranném pásmu lze jen s písemným souhlasem vlastníka popř. provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu dle ustanovení § 23 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích.
- Vodoprávní úřad požaduje do dokumentace doplnit vedení kanalizace pro veřejnou potřebu v dané lokalitě, v případě dotčení kanalizace pro veřejnou potřebu nebo jejího ochranného pásmo je postup dle ustanovení § 23 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích.
- Při výstavbě musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k poškození stávajícího vedení vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu (ustanovení § 23 zákona o vodovodech a kanalizacích), a aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich jakost (ustanovení § 39 zákona o vodách). Stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu s ohledem na možnost úkapů či úniku ropných látek. Přebytečný materiál musí být skladován tak, aby nemohlo docházet k jeho erozivnímu smyvu. (Bc. M. Zouharová)

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 79 odst. 4:

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor ŽP, jako příslušný orgán v oblasti odpadového hospodářství, posoudil výše uvedený záměr z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (v platném znění) a uvádí následující:

K umístění a povolení stavby ve věci uvedeného záměru bude vydáno závazné stanovisko. Se vzniklými odpady musí nakládáno v souladu s principem uvedeným v § 9a zákona o odpadech, který stanoví, že v rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady. Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů ve svých přílohách týkajících se obsahu dokumentace a projektové dokumentace (PD) na úrovni realizace stavby (pro stavební povolení, pro ohlášení stavby aj.) uvádí, že náležitostí PD má být uvedení konkrétních druhů a množství odpadů, které vzniknou při výstavbě, a způsob jejich likvidace, tedy v pojmech zákona o odpadech způsob koncového nakládání s nimi. Kódy způsobu nakládání s odpady – využití / odstranění jsou uvedeny v příloze č. 3 a

č. 4 k zákonu o odpadech. Předložená PD musí být v tomto smyslu doplněna o výše uvedené náležitosti a předložena společně se žádostí o závazné stanovisko z hlediska odpadového hospodářství. (Ing. S. Kubešová)

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

V souvislosti s realizací uvedeného záměru budou všemi dostupnými prostředky omezovány emise prachových částic do ovzduší a nebudou vnikat v místě stavby dlouhodobé deponie stavebních materiálů a výkopové zeminy. Materiály budou shromažďovány v místě stavby před jejich využitím nebo odstraněním pouze po nezbytně nutnou dobou. (Ing. S. Kubešová)

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu (ZOPK), § 4 odst. 2, § 12 odst. 2 a § 68 odst. 1:

Stávající dřeviny budou zachovány. Z důvodu zákonné ochrany dřevin podle ust. § 7 ZOPK je třeba při realizaci stavby dodržet ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Dále upozorňujeme na dodržení následujících pravidel při výskytu stromů v prostoru stavby:

- Pokud se strom nachází v ploše stavby a je možné, že bude v blízkosti stavebních prací, nebo dopravních stavebních tras, je nutné před započetím stavby zřídit pro strom ochranné bednění kmene, nebo oplocení, nezávislé na kmene, minimální půdorysný rozsah 2 x 2 m, výška do větvení koruny, nebo alespoň 2 m, pokud je koruna výše. Bednění musí být nezávislé na kmene a bude ponecháno po celou dobu stavebních prací.
- Pokud je potřeba pozvednutí stávající koruny na stromu ve stavbě pro stavební práce či dopravu atd. provede to předem a za souhlasu se správce stromu odborná arboristická firma na náklady stavby.
- Výkopové práce, pokud není určeno jinak s povolením správce, není možné provádět blíž, než 2 m od kmene stromu. V prostoru kořenů (rozsah kořenů je zpravidla rozsah koruny), je nutné provádět výkopové práce ručně a s největší opatrností. Pokud se narazí ve výkopu na kořen silnější než 50 mm v průměru, je nutné zastavit práce a přivolat správce zeleně a arboristu, který rozhodně, jak se případně kořen upraví, pokud to lze a práci provede. Arborista rozhodne v případě redukce kořenu o potřebě redukce koruny v závislosti na redukci kořenů. O výkonu se provede zápis do stavebního deníku. (Ing. R. Rašková)

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 15:

Při realizaci stavby je podle ust. § 8 ZOPF zhotovitel povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících půdní fond a jeho vegetační kryt a provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. (Ing. R. Rašková)

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 48 odst. 2 písm. c) v souvislosti s § 14 odst. 2:

Realizací předloženého záměru nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o lesích. (Ing. J. Kamínek)

Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 29 odst. 2 písm. b):

Realizací předloženého záměru nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o státní památkové péči. (Ing. arch. O. Matyášová)

Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu:

Realizací předloženého záměru nejsou dotčeny zájmy sledované našim silničním správním úřadem. Příslušným silničním správním úřadem ve věci místních komunikací v kat. území Vážany nad Litavou je OÚ Vážany nad Litavou.

Upozornění k realizaci

Uzavírka:

Pokud byl provoz na dotčené silnici částečně nebo úplně uzavřen je nutné v souladu s ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích požádat o povolení uzavírky příslušný silniční správní úřad. (D. Drkal)

10. Budou dodrženy podmínky vyjádření spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, které bylo vydáno dne 21.03.2018 pod č.j.: 567653/18.

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

Budou dodrženy podmínky č. 1 – 7 tohoto vyjádření.

Budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou uvedeny v příloze tohoto vyjádření.

11. Budou dodrženy podmínky stanoviska spol. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, které bylo vydáno dne 10.04.2018 pod zn. 5001690778.

V zájmovém území se nachází STL plynárenské zařízení v naší správě. Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytyčení PZ, viz odst. 3 tohoto stanoviska – poskytnutý zákres je pouze orientační. Při souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 736005, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.

Při křížení silových kabelů s plynárenským zařízením bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové tvárnicové chráničky nebo korýtka. Křížení bude kolmé. Přesah betonové chráničky u STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové chráničky musí být co v největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku. Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek bude provedena v souladu s ČSN 736005.

V případě křížení zemnící sítě s plynovodní sítí požadujeme provést následující opatření:

- křížení bude kolmé nebo pod úhlem max 60 st.
- při křížení zemnících pásků a plynovým s plynovým potrubím PE bude realizována požární překážka, která bude tvořena z betonové dlaždice 0,5x0,5x0,05 m, která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,2 m.
- pánska uzemnění bude uložena 0,1 m pod kabelem v hloubce 0,7 m a položena v místě křížení na betonovou dlaždu.
- uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelným vlivům od uzemňovací pásky na plynárenská zařízení a přípojek.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

Budou dodrženy podmínky č. 1 – 16 tohoto vyjádření.

12. Budou dodrženy podmínky vyjádření spol. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, které bylo vydáno dne 21.03.2018 pod zn.: 2018-00614/20180814/TÚ/so.

- 1) Z hlediska dotčení vodních zdrojů a ochranného pásmo vodního zdroje (dále jen OPVZ), které jsou ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov a.s. je realizace předmětné stavby možná.
Lokalita stavby není situována v blízkosti vodního zdroje a v OPVZ, které jsou k dnešnímu dni ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
- 2) Z hlediska dotčení stávajících zařízení v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a ochranného pásmo těchto zařízení je realizace předmětné stavby možná.

Sdělujeme, že:

- a) vodovod pro veřejnou potřebu v obci Vážany nad Litavou v lokalitě stavby je k dnešnímu dni v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
- b) kanalizace v obci Vážany nad Litavou je v majetku Obce Vážany nad Litavou. Kanalizace v obci Vážany nad Litavou není v provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
- c) vodovodní přípojky jsou v majetku majitelů jednotlivých připojených pozemků či objektů. Průběh vodovodních přípojek nemá společnost VaK Vyškov, a.s. v evidenci.
- d) budou prováděny výkopové a stavební práce v blízkosti a nad vodovodem pro veřejnou potřebu a objekty na vodovodu pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
- e) budou prováděny výkopové a stavební práce v blízkosti vodovodních přípojek v soukromém majetku.

- f) dojde k souběhu kabelu NN s vodovodem pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
- 3) Umístěním nové rozpojovací skříně a přípojkové skříně dle předložené dokumentace nedojde k dotčení stávajícího vodovodu pro veřejnou potřebu a ochranného pásma vodovodu pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
- 4) Při provádění výkopových a stavebních prací v blízkosti a nad vodovodem pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a vodovodními přípojkami v soukromém majetku dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození či narušení potrubí a objektů těchto zařízení.
- 5) Při křížení nebo souběhu kabelu NN s vodovodem pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a vodovodními přípojkami v soukromém majetku dodržet ČSN 736005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.
- 6) Investor, příp. dodavatel stavby **přizve** provozní středisko společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 03 – ČOV Slavkov u Brna, p. Lifka, tel.: 544221809, email: lifka@vakvyskov.cz) **ke kontrole** křížení a souběhu kabelu NN s vodovodem pro veřejnou potřebu a vodovodními přípojkami. Kontrola bude provedena v otevřeném výkopu a to nejpozději před jeho zásypem. O kontrole bude pracovníkem provozního střediska společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 03) proveden zápis do stavebního deníku.
- 7) Zákres stávajících inž. sítí a objektů v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je v projektové dokumentaci pouze informativní. Z tohoto důvodu **je nutno min. 7 dní před** zahájením stavebních prací objednat u společnosti VaK Vyškov, a.s.:
 - a) vytýčení vodovodního řadu (stř. 03 – ČOV Slavkov u Brna, p. Lifka, tel.: 544221809, email: lifka@vakvyskov.cz)

Polohu (průběh) stávajících vodovodních přípojek v prostoru stavby musí určit jejich majitelé, tj. vlastníci připojených nemovitostí či pozemků v trase stavby.

- 8) Toto vyjádření slouží pro účely územního souhlasu vydaného příslušným stavebním úřadem.

13. Budou dodrženy podmínky vyjádření spol. E.ON Servisní, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, které bylo vydáno dne 21.03.2018 pod zn.: D8610-16240407.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází: Nadzemní vedení NN.

Budou dodrženy podmínky č. 1. – 6. tohoto vyjádření.

14. Budou dodrženy podmínky souhlasu s činností a stavbou v blízkosti zařízení DS spol. E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, které bylo vydáno dne 20.04.2018 pod zn.: J34768-16240482.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází: Nadzemní vedení NN.

Na základě předložené projektové dokumentace udělujeme souhlas s provedením výše uvedené akce v blízkosti zařízení distribuční soustavy při splnění následujících podmínek. Při provádění stavebních prací a následně při užívání hotové stavby je proto nutné zabezpečit, aby nedošlo k jeho poškození ani k ohrožení jeho bezpečného a spolehlivého provozu.

Budou dodrženy podmínky č. 1. – 4. tohoto souhlasu.

15. Před ukončením stavby ve smyslu § 119 a následujících paragrafů stavebního zákona stavebník podá žádost o **kolaudační souhlas stavebnímu úřadu záměr užívat dokončenou stavbu. Oznámení bude doloženo náležitostmi podle § 121 stavebního zákona.**

16. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží zejména:

- plná moc
- dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud došlo ke změně,
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení,
- stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby,
- výsledky předepsaných zkoušek a to zejména:
 - ověřený geometrický plán zaměření stavby,
 - vytyčovací výkres,
 - výchozí revizní zprávu elektroinstalací a el. zařízení,
 - doklad o kontrole kabelů,
 - protokol o uložení kabelů,

- zápis o předání a převzetí stavby,
- atest, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků
- doklad o předání odpadů oprávněné osobě.

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01
České Budějovice 1

Odůvodnění

Dne 14.05.2018 podala společnost E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, zast. MOPRE s.r.o., IČO 28323700, Břest 79, 768 23 Břest žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo územní řízení zahájeno.

Stavební úřad opatřením ze dne 18.06.2018 oznámil zahájení územního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a upozornil je v souladu s ustanovením § 87 a § 89 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek a námitek.

Oznámení o zahájení územního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.

Okruh účastníků územního řízení byl vymezen následovně:

podle § 85 odst. 1 stavebního zákona

a) žadatel

E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01
České Budějovice 1

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

Obec Vážany nad Litavou, Vážany nad Litavou č.p. 125, 684 01 Slavkov u Brna,

podle § 85 odst. 2 stavebního zákona

a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě

Obec Vážany nad Litavou, Vážany nad Litavou č.p. 125, 684 01 Slavkov u Brna

b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno

Josef Ryšavý, Vážany nad Litavou č.p. 173, 684 01 Slavkov u Brna

Vladimír Paseka, Vážany nad Litavou č.p. 249, 684 01 Slavkov u Brna

Marie Paseková, Vážany nad Litavou č.p. 249, 684 01 Slavkov u Brna

Milada Paseková, Vážany nad Litavou č.p. 249, 684 01 Slavkov u Brna

Petr Buňatický, Vážany nad Litavou č.p. 241, 684 01 Slavkov u Brna

Milan Hégr, Na Vyhlídce č.p. 278, 683 52 Křenovice u Slavkova

Miroslava Hégrová, Vážany nad Litavou č.p. 30, 684 01 Slavkov u Brna

Lenka Nečesalová, Vážany nad Litavou č.p. 31, 684 01 Slavkov u Brna

Barbara Marrerová, Vážany nad Litavou č.p. 248, 684 01 Slavkov u Brna

Radoslav Budík, V Sídlišti č.p. 388, 683 01 Rousínov u Vyškova

Hana Štanglová, Vlčnovská č.p. 4213, Židenice, 628 00 Brno 28
Ondřej Hložek, Vážany nad Litavou č.p. 29, 684 01 Slavkov u Brna
Monika Obhlídalová, Vážany nad Litavou č.p. 29, 684 01 Slavkov u Brna
Expobank CZ a.s., Vítězná č.p. 126, Malá Strana, 150 00 Praha 5,
UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4,
Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333, Radlice, 150 00 Praha 5,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681, Žižkov, 130 00 Praha 3,
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1,
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499, 657 02 Brno,
Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., Brněnská č.p. 410, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1,
E.ON Servisní, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1,
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1,

podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona

Neznámé osoby - právní nástupci po zemřelém vlastníkovi pozemku parc. č. 139 a rodinného domu na něm č.p. 25 Janu Gottwaldovi, Vážany nad Litavou č.p. 25, 684 01 Slavkov u Brna.

Doručeno v souladu s ustanovením § 32 odst. 2 písm. e) a ustanovení § 32 odst. 3 správního rádu.

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků územního řízení (viz níže).

Stavba je umístěna na pozemcích parc. č. 142, 171,1781 kat. území Vážany nad Litavou, pozemky nejsou ve vlastnictví žadatele. Žadatel má s vlastníky sepsány smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene.

Pro výše uvedenou stavbu není třeba souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.

Podkladem pro rozhodnutí ve věci byly zejména následující vyjádření, stanoviska a doklady:

- koordinované stanovisko Městského úřadu Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, oddělení životního prostředí, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna, které bylo vydáno dne 09.05.2018 pod č.j.: SU/36641-18/ 255-2018/KAM.
- závazné stanovisko Městského úřadu Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, oddělení životního prostředí, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna, které bylo vydáno dne 10.05.2018 pod č.j.: SU/36996-18/13189-2018/KUB.
- vyjádření spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, které bylo vydáno dne 21.03.2018 pod č.j.: 567653/18.
- stanovisko spol. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, které bylo vydáno dne 10.04.2018 pod zn. 5001690778.
- vyjádření spol. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, které bylo vydáno dne 21.03.2018 pod zn.: 2018-00614/20180814/TÚ/so.
- vyjádření spol. E.ON Servisní, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, které bylo vydáno dne 21.03.2018 pod zn.: D8610-16240407.
- souhlas s činností a stavbou v blízkosti zařízení DS spol. E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, které bylo vydáno dne 20.04.2018 pod zn.: J34768-16240482.
- dokumentace pro územní řízení, žádost, plné moci, kopie katastrálních map, výpisu z KN k dotčeným pozemkům a stavbám na nich, ...

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Z hledisek, uvedených v §90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto:

Umístořovaný záměr je v souladu s požadavky:

1. tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území a s územně plánovací dokumentací – Územní plán obce Vážany nad Litavou. Územní plán obce Vážany nad Litavou změna č. 4 byl schválen 14.12.2016.
2. s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území
3. s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů - žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, dokumentace stavby je v souladu s přílohou č. 4 k této vyhlášce, je v souladu s ustanovením vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a dále je v souladu s obecnými požadavky na využívání území vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.
4. s požadavky podle zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů - k umístění staveb byla vydána kladná stanoviska všech dotčených orgánů, hájících zájmy chráněné zvláštními právními předpisy - Městský úřad Slavkov u Brna - odbor životního prostředí, Ministerstvo obrany.
5. s požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu – na záměr nejsou žádné požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu; kabel NN bude napojen na stávající nadzemní vedení NN v obci.

Rozhodnutí obsahuje náležitosti dle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení: v průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: bez připomínek.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad dal možnost nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí účastníkům řízení ve lhůtě uvedené v oznamení a ve stejné lhůtě se mohli k těmto podkladů dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), vyjádřit a seznámit se s nimi (stavební úřad Městského úřadu Slavkov u Brna, úřední dny: PO a ST 7:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00).

Podmínky, které se vztahují k provádění a užívání stavby, nebyly do podmínek územního rozhodnutí zahrnuty, neboť ty může stavební úřad ve smyslu §115 stavebního zákona zahrnout až do podmínek stavebního povolení. Proto je nutné, aby dotčené orgány, účastníci řízení a správci dotčených sítí tyto své podmínky uplatnily ve stavebním řízení.

Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty rovněž ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvdat k odboru ÚP a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spárován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolač rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopus zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopus. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítlá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost **2 roky** ode dne nabytí právní moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo změně vlivu užívání stavby na území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti:

- bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabylí v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
- bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
- vzniklo-li na základě oznamení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
- byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Územní rozhodnutí pozbyvá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Ing. Hana Postránecká v. r.
vedoucí odboru stavebního úřadu,
územního plánování a životního prostředí



Za správnost vyhotovení:

Ing. Bartlová Veronika, DiS.
Odbor stavebního úřadu,
územního plánování a životního prostředí

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce správního orgánu nejméně po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Písemnost musí být zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

OBEC VÁŽANY NAD LITAVOU
okres Vyškov
684 01 368725

Vyvěšeno dne 31.7.18 j/ Sejmuto dne.....

IČO Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmoutí písemnosti po výše uvedenou dobou na své úřední desce.

OBEC VÁŽANY NAD LITAVOU
okres Vyškov
684 01 368725

Vyvěšeno dne 31.7.18 j/ Sejmuto dne.....

IČO Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmoutí písemnosti po výše uvedenou dobou Způsobem umožňujícím dálkový přístup.(viz ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu)

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů , stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. e) ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních poplatků v celkové hodnotě 1000,- Kč byl uhrazen dne 25.06.2018.

Příloha pro žadatele

ověřený situační výkres v měřítku 1:500.

Rozdělovník

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1,
doručí se na základě plné moci:

MOPRE s.r.o., Břest č.p. 79, 768 23 Břest, DS: PO, cienki2

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona

Obec Vážany nad Litavou, Vážany nad Litavou č.p. 125, 684 01 Slavkov u Brna, DS: OVM, 2z3a25t

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona

Obec Vážany nad Litavou, Vážany nad Litavou č.p. 125, 684 01 Slavkov u Brna, DS: OVM, 2z3a25t

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona

Josef Ryšavý, Vážany nad Litavou č.p. 173, 684 01 Slavkov u Brna
Vladimír Paseka, Vážany nad Litavou č.p. 249, 684 01 Slavkov u Brna
Marie Paseková, Vážany nad Litavou č.p. 249, 684 01 Slavkov u Brna
Milada Paseková, Vážany nad Litavou č.p. 249, 684 01 Slavkov u Brna
Petr Buňatický, Vážany nad Litavou č.p. 241, 684 01 Slavkov u Brna
Milan Hégr, Na Vyhídce č.p. 278, 683 52 Křenovice u Slavkova
Miroslava Hégrová, Vážany nad Litavou č.p. 30, 684 01 Slavkov u Brna

Lenka Nečesalová, Vážany nad Litavou č.p. 31, 684 01 Slavkov u Brna
Barbara Marrerová, Vážany nad Litavou č.p. 248, 684 01 Slavkov u Brna
Radoslav Budík, V Sídlišti č.p. 388, 683 01 Rousínov u Vyškova
Hana Štanglová, Vlčnovská č.p. 4213, Židenice, 628 00 Brno 28
Ondřej Hložek, Vážany nad Litavou č.p. 29, 684 01 Slavkov u Brna
Monika Obhlídalová, Vážany nad Litavou č.p. 29, 684 01 Slavkov u Brna
Expobank CZ a.s., Vítězná č.p. 126, Malá Strana, 150 00 Praha 5, DS: PO, 8zuewv8
UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, DS: PO, pmigtdu
Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333, Radlice, 150 00 Praha 5, DS: PO, 5azegu5
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499, 657 02 Brno, DS: PO, jnnyjs6
Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., Brněnská č.p. 410, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1, DS: PO, d4jumdj
E.ON Servisní, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, DS: PO, fdbdvmf
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, DS: PO, 3534cwz

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona doručeno veřejnou vyhláškou

Neznámé osoby - právní nástupci po zemřelém vlastníkovi pozemku parc. č. 139 a rodinného domu na něm č.p. 25 Janu Gottwaldovi, Vážany nad Litavou č.p. 25, 684 01 Slavkov u Brna.

Doručeno v souladu s ustanovením § 32 odst. 2 písm. e) a ustanovení § 32 odst. 3 správního řádu.

Dotčené orgány

Městský úřad Slavkov u Brna - OSÚÚPŽP, oddělení ŽP, Palackého náměstí č.p. 65, 684 01 Slavkov u Brna

Ministerstvo obrany, Svatoplukova č.p. 84, 615 00 Brno 15, DS: OVM, hjaavk

Na vědomí

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera č.p.2151, 370 49 České Budějovice, DS: PO, nf5dxbu

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmoutí doručeno jednotlivě

Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna

Obecní úřad Vážany nad Litavou, Vážany nad Litavou č.p. 125, 684 01 Slavkov u Brna, DS: OVM, 2z3a25t

Digitálně podepsal Ing. Hana
Postránecká
Datum: 31.07.2018 08:24:50 +02:00

Nové kabelové vedení bude ukončeno v nové
připojovací skříni v plíži zápusťene ve zdi
zabrády par č. 171 při brniciš por č. 173/1.

SS2007/NK
Uzemnění
50Ωm

PE10
-164 m
4x150
NAYY
STOPOLA
4x150
NAYY
STOPOLA

Ze slávujícího holého nadzemního
vedení NN na p.b.č.139 bude přes
novou rozpojovací skříň na sloupu
vyvedeno nové kabelové vedení NN.
Vedení bude umístěno v chod-
níku v souběhu s vodovodem.
Vodovodní sáčka pro č.p.31
bude obejmít komunikaci.

Překop
prekopek
SV10/NS
přepěti
SV10/NS
svodidlo 150mm
uzemnení 150mm

Legenda nového energetického zařízení:

- kabelové vedení NN
- kabelová chránička
- protlak pod dráhou
- zemnící pásek
- rozpojovací skříň na sloupu
- přípojková skříň v pilíři
- svodíče přepětí
- uzemnění

Legenda stávajícího energetického zařízení:

- kabelové vedení NN
- nadzemní vedení NN (holé vodiče)
- kabelové vedení NN (izolované vedení)
- betonový sloup NN jednoduchý
- | konzola
- přípojkový střešník
- kotva, vzpěra
- přípojková skříň

Legenda KN:

- hranice parcel KN
- vnitřní malba katastru
- obrys účelové mapy
- obrys budov

Legenda stávajících inženýrských sítí:

- ~ — telefon podzemní vedení
- — m — plyn stl
- ← — voda

parcela dotčená stavbou:

142, 171, 1781

parcely sousedící se stavbou:

139, 150/1, 152, 158, 163, 167



Dokumentace ověřena

č.j.: SU/ 54556 - 18 /BAR

Dne

28. 07. 2018

Podpis

Městský úřad Slavkov u Brna
Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí



Základní údaje

Prostory z hlediska úroku el. proudem:

Větrová oblast:

Námrazová oblast:

Rozvodná soustava nn:

Rozvodná soustava vn:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných el. zařízeních do 1000V i nad 1000V:

nebezpečné
II., dle podkladů EGÚ, Brno
N0, dle podkladů EGÚ Brno

3-PEN 50Hz 230/400V TN-C

3f 50Hz 22kV IT

- polohou, dle PNE 33 0000-1, čl.3.2.2.1

- izolaci, dle PNE 33 0000-1, čl.3.2.2.4

- přepážkami nebo kryty dle PNE 33 0000-1, čl.3.2.2.3

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

VN - zemněním - IT

NN - samočinným odpojením od zdroje TN-C

Všechny podzemní sítě jsou zakresleny orientačně. Před zahájením výkopových prací je nutné zabezpečit vytyčení.
Polohu podzemních vedení nelze vytyčovat odměřováním na výkresu.

Vypracoval:	Pavel Alexo/ <i>Alex</i>	Zodp.projektant:	Ing. Martin Kyselák	 Sídlo: Břest 79 768 23 Břest tel.: 773 907 163 e-mail.: p.alexo@mopre.cz	
Stupeň:	DÚS+DPS				
Místo stavby:	Vážany nad Litavou	Kraj:	Jihočeský		
Stavebník:	E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7				
Název stavby:	Vážany nad Lit, kabel NN Hložek			Číslo stavby: 1030041769	
Obsah výkresu:	KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY			Název souboru: C02.dgn	
				Datum: 03/2018	
				Formát: 3xA4	
				Měřítko: 1:500	
				Čís. výkresu: C.02	

